



Temporizador para ventiladores instalados en ambientes cerrados y campanas extractoras.	
Tiempo de activación.	40 Segundos
Tiempo de mantenimiento	8 Minutos.
Tensión y corriente nominal	3(1,6)A/250V~
Corriente mínima	200 mA
Temperatura máxima	T100
Aprobado VDE (DIN EN 60730)	100.000
nº ciclos	
Peso	20 gr. Aprox.

A: Termostato regulación aparato
 B: Luz piloto Alarma
 C: Motor ventilador.

